文件编号：ZYHS-JL(化)01-2021

# 淄博市引黄供水有限公司管网水检测报表

采样日期：2022年11月23日　　采样地点：309计量站

| 序号 | 指标 | 单　位 | 限值 | 检测结果 | 单项判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 符合 |
| 3 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | 符合 |
| 4 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.24 | 符合 |
| 5 | 臭和味 | 等级 | 无异臭、异味 | 0 | 符合 |
| 6 | 耗氧量($COD_{Mn}$法，以$O_2$计) | mg/L | 3 | 1.49 | 符合 |
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.04 | 符合 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 检测及评价依据 | | GB 5749－2006《生活饮用水卫生标准》 | | | |

制表人：

审核人：